



# SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JELGAVAS ŪDENS"

ŪDENSVADA IELĀ 4, JELGAVĀ, LV-3001, SIA „JELGAVAS ŪDENS” VALDES LOCEKĻA TĀLR. 63007070, FINANŠU DIREKTORES TĀLR. 63007071, FAKSS 63007100, e-pasta adrese: [jelgavas.udens@ju.lv](mailto:jelgavas.udens@ju.lv), SABIEDRĪBAS VIENOTAIS REGISTRĀCIJAS Nr. 41703001321, AS DNB Banka konta Nr. LV08RIKO 0002 013071807; AS SWEDBANK, konta. Nr. LV57HABA 0551 004590971 AS SEB BANKA, konta Nr. LV 23 UNLA 0008 0005 0810 8

## TEHNISKIE NOTEIKUMI

Jelgavā

2017. gada 20. aprīlī

Nr. 448 / 03-01

**Pasūtītājs:** SIA "JELGAVAS ŪDENS"

**Objekta adrese:** Kazarmes iela 5, Jelgava

**Pieslēguma vieta:** Viestura ielas Ø700 mm sadzīves kanalizācijas ielas tīkla

### Kanalizācija

Izbūvēt no lietus kanalizācijas izolētu sadzīves kanalizācijas pagalma tīklu dzīvojamai mājai Kazarmes ielā 5 ar pieslēgumu Viestura ielas Ø700 mm sadzīves kanalizācijas tīklam.

Pieslēgumu Viestura ielas tīklam veikt jaunizbūvējamā dzelzsbetona grodu akā.

Kanalizācijas akas izbūvēt ar tehniku ērti piebraucamās vietās pagalma seguma līmenī.

Nodrošināt esošās sistēmas darbību būvdarbu laikā. Pēc pārslēguma izbūves veikt esošā dzīvojamās mājas pieslēguma, t.sk. skataku, pie Miķelsona koplietošanas kolektora demontāžu vai paredzēt tā pildīšanu ar būvjavu.

Tekņu atzīmes pieslēguma projektēšanai pielīmetņot dabā uz vietas.

Jaunbūvējamo sadzīves kanalizācijas tīklu materiālus izvēlēties no sertificētiem materiāliem.

Projekta risinājums iepriekš saskaņojams Jelgavas pilsētas būvvaldē, Lielajā ielā 11, Jelgavā, un SIA "JELGAVAS ŪDENS", Ūdensvada iela 4, Jelgava.

Pirms būvdarbiem projektu saskaņo SIA "JELGAVAS ŪDENS".

Vienu tehniskās dokumentācijas eksemplāru ar kanalizācijas tīklu plāniem, garenprofilu, tehnisko noteikumu norakstu, digitālo failu DWG formātā, nodot SIA "JELGAVAS ŪDENS".

Pēc kanalizācijas sistēmas izbūves SIA "JELGAVAS ŪDENS" iesniegt izbūvētā kanalizācijas tīkla izpildzīmējumus izdrukas formātā, digitālo izpildzīmējumu failu .dwg formātā, segto darbu aktus.

Tehniskie noteikumi derīgi 2 gadus no izsniegšanas dienas.

Valdes loceklis

E. Līcis

TD vadītāja I. Buša  
Tālr. 63007073  
TD inženieris J. Šeškens  
Tālr. 63007106