


STANDARTA RASĒJUMI

(PIELIKUMS Nr.3)

"Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana
Romas ielas posmā no Īpašuma Romas ielā 78 līdz
Īpašumam Romas ielā 82, Jelgavā"

ATBALSTA BLOKS

ATBALSTA BLOKS NOSLĒGTAPAI



ATBALSTA BLOKU IZMĒRI MĀLAINĀS VAI SMILŠU AUGSNĒS BĪDES STIPRĪBA 200 kN/m²

Caurules diametrs Ø	L						H	B	BETONA MARKA
	11 °	22 °	30 °	45 °	60 °	90 °	(mm)	(mm)	
63	-	-	-	200	260	360	200	150	B20
160	120	240	330	490	630	890	250	200	B20

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros.
2. Pielikumu skatīt kopā ar citiem ŪKT sadaļas pielikumiem.
3. Pamatnes un balsta blokus izbūvēt atbilstoši veidgabalu un cauruļvadu ražotājfirmu instrukcijām.