



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
DIENVIDU REĢIONS
Vien. reģ. Nr. 40003857687
Elektrības iela 10, Jelgava, LV-3001, Latvija
Tālr. (+371) 80200403, fakss (+371) 63090282, www.st.latvenergo.lv

Jelgavā
10.04.2013. Nr. 30R3E0-06.03/332
Uz 02.04.2013. Nr. 2013-04/02-1

SIA "BELSS"
Jāņa iela 3, Jelgava,
LV-3001

Tehniskie noteikumi ūdenssaimniecības sistēmu rekonstrukcijai

Ūdensapgādes un kanalizācijas tehniskā projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Romas ielas posmā no īpašuma Romas ielā 78 līdz īpašumam Romas ielā 82, Jelgavā” zonā atrodas AS "Sadales tīkls" valdījumā esošas 0.4 kV GVL un 0.4 kV KL.

1. Veicot inženierkomunikāciju projekta izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pieņemts 1997.gada 5.februārī) 35. un 45.pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai.
2. Esošām elektroietaisēm jābūt uznestām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.
3. Inženierkomunikāciju izvietojumu plānam jāatbilst Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr. 1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās".
4. Darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas jāsaplāno ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju (MK 1998.g. noteikumu NR. 415 10.punkts).
5. Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgās elektroietaisēs valdītāju (tehnisko noteikumu izdevēju).
6. AS "Sadales tīkls" valdījumā esošās kabeļu līnijas, šķērsojumos ar projektējamo ūdensvadu, kanalizāciju, ievietot kabeļu divpusējās aizsargcaurulēs.
7. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana vai atļautās slodzes palielināšana AS „Sadales tīkls” elektrotīklam notiek pamatojoties uz Lietotāju pieteikumiem. Lai iesniegtu pieteikumu elektroapgādei sazināties ar AS „Latvenergo” Klientu apkalpošanas centru (detalizētāku informāciju skatīt www.sadalestikls.lv)
8. Projekta dokumentāciju saskaņot ar AS "Sadales tīkls" Dienvidu reģiona Ekspluatācijas daļas Jelgavas nodaļu.

Ekspluatācijas daļas vadītājs

Māris Bērziņš