

Piezīmes:
1) 0.4kV kabeļus guldīt 0.7m dziļumā no esošās zemes virsmas;
2) Kabeļu aizsargjoslu trasēs gar koku stumbriem kabeļus guldīt aizsargcaurulēs.;
3) Šķērsojot pazemes inženierkomunikācijas un ceļu braucamo daļu, kabeļus guldīt aizsargcaurulēs ar dinamisko izturību 750N;
4) Brīdinājuma lentes minimālajam attālumam no kabeļa aizsargprofila vai aizsargcaurules jābūt 0.1m. Horizontālai atstarpei, starp projektējamiem kabeļiem un esošo vai projektējamo inženierkomukāciju, jābūt: līdz sakaru kabelim 0.5m, līdz ūdensvadam, kanalizācijas caurulei, gāzesvadam 1m, lietus un drenāžas caurulēm 0.5m (papildus saskaņojot, attālumu var samazināt);
5) Kabeļus guldīt atklātā tranšejā.

Pieņemtie apzīmējumi:

- W1 — W1 — projektējamais 0.4 kV kabelis
- W1p — W1p — projektējamais 0.4 kV pēcuzskaites KL
- aizsargcaurule
- projektējamā uzskaites sadalne

				Objekts: Elektroapgāde sūknētavai, Dambja ielā, Jelgavā	Pasūtījuma Nr. 03-2013
				Pasūtītājs: SIA"3C"	Stadija: TS; Mērogs: 1:250; Lapa: ELT - 2
	Uzvārds	Paraksts	Datums		
Izstrādāja	*V. Balobins*			Proj. sadalnes novietojums, 0.4kV pçcuzskaites kabeïa trases plâns	RALKO
				Ârçjâ elektroapgâde	