


Mērogs
vertikāli 1 : 100
horizontāli 1 : 500



NORĀDĪJUMI:

- Tranšejas sagatavošanu, cauruļvadu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem.
- Esošo pazemes komunikāciju dziļumu precizēt dabā.
- Projektētā cauruļvada šķērsošanas vietas ar esošām komunikācijām, rakšanas darbus veikt ar rokām.
- Pirms būvdarbu uzsākšanas saplānot vadu izbūvi un savienošanu tā, lai netraucētu esošo komunikāciju darbību.

* tekņu atzīmes precizēt dabā.

Esošās komunikācijas:

- Apgaismojums
- Gāzes vadi
- Kabeļu kanalizācija
- Ūdensvads
- Sadzīves kanalizācija
- Lietus ūdens kanalizācija

*Visu esošo komunikāciju iebūves atzīmes un trases novietojumus precizēt dabā uz vietas.

SIA "3C" Reģ. Nr. 43603014135; Būvkr. reģ. Nr. 2765-R Paula Lejtieņa iela 2, Jelgava LV 3004, Latvija, Tālr. +371 63025682	SIA "Jelgavas ūdens" Ūdensvada iela 4, Jelgava LV 3001, Latvija, Tālr. +371 63023575	Pasūtītāja: Pasūtītuma Nr. JŪ/PĪG/2012/02
Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dambja ielā, Jelgavā		
Garenprofili		
Stadija		
Rasējuma marka		
Lapa/lapas		
TP UKT-3 1/2		
Arhīva reģ. Nr. 00188		