

Paskaidrojuma raksts

Elektroapgādes projekts Elektroapgāde sūknētavai, Dambja ielā, Jelgavā, izstrādāts pamatojoties uz AS "Sadales tīkls", Dienvidu reģiona projektēšanas uzdevumu Nr.100996137.

Tehniskā projekta izstrādei pielietots inženiertopogrāfiskais plāns mērogā 1:250. Šajā projektā tiek realizēta jauna 0.4kV kabeļu elektroapgādes tīkla izbūve.

0.4kV tīkls

„Iegriezties” esošajā 0.4kV kabelī AXMK 4x25 (no TP-1018 Z-6 uz S-137) izveidojot savienojuma uznavu, uzstādīt un pieslēgt esošai KL projektējamo uzskaites sadalni US-1 (LUKS-2+E-N-LU).

Projektējami uzskaites sadalnei izbūvēt atkārtotā zemējuma kontūru ar $R_z \leq 30\Omega$,

Pēcuzskaites tīkla izbūve

Pēcuzskaites elektroapgādes tīklu līdz projektējamai sūkņu stacijai izbūvēt ar kabeli NYY 4x10.

Sagatavoja Valērijs Balobins