

## SIA "JELGAVAS ŪDENS"

### Par cenu aptauju "SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLA ODERĒŠANA VĪGRIEŽU IELĀ, JELGAVĀ", ID.Nr. JŪ/2022/08

Jelgavā, 2022.gada 8.augustā

#### **Papildu informācija**

Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz sekojošiem pretendenta jautājumiem:

1. Jautājums - Ja kādreiz ir veikta CCTV inspekcija, vai var sagatavot uz objekta apskates laiku CCTV inspekcijas apskati vai tās nokopēšanu uz savu datu nesēju.

*Atbilde:* CCTV objektam ir veikta 2016. gadā un ar to būs iespējams iepazīties objekta apsekošanas laikā.

2. Jautājums - Tehniskajā specifikācijā ir noteikts veikt oderēšanu ar filča /sveķu materiālu cietinot to ar karstu ūdeni vai tvaiku. Vai ir iespējams izmantot arī citu metodi - UV materiālus no stikla šķiedras un sveķiem to cietinot ar UV gaismu.

*Atbilde:* Pretendents savā piedāvājumā var piedāvāt veikt sadzīves kanalizācijas tīkla oderēšanu pielietojot viengabalainu ekvivalentu oderi un cietēšanas metodi, ja tiek saglabāti pārējie Nolikuma Tehniskajā specifikācijā norādītie oderējamā materiāla tehniskie parametri.

3. Jautājums - Tehniskajā specifikācijā aku torkretēšanā ir prasīts iestrādāt tērauda sietu bet finanšu piedāvājuma veidnē parādās nerūsējošā tērauda siets. Kāda materiāla siets ir jāiestrādā? Betonā iestrādāts parastais metāls nekorodē.

*Atbilde:* Savā piedāvājumā pretendents jāparedz iestrādāt nerūsējošā tērauda sietu veicot aku torkretēšanu, kā tas ir paredzēts finanšu piedāvājuma veidnēs.